

Az időjáráskövető-szabályozók és helyiségtermosztátok osztályba sorolása és a szezonális helyiségfűtési hatásokhoz való hozzájárulásuk a 811/2013/EU és 812/2013/EU rendeletek értelmében.



Nincs időjárás követés

Ebben az alkalmazási kategóriában csak I. osztály, IV. osztály, V. osztály, VIII. osztály lehet

Helyiség hőmérséklet szabályozás egy (referencia) helyiségből

Kommunikáció a szabályozó és a kazán között:		Ki/Be kapcsolás		Ki/Be kapcsolás		Moduláció - Opentherm	
Kazán égővezérlése:		Ki/Be kapcsolós kazán		Modulációs kazán		Modulációs kazán	
Cikkszám	Megnevezés	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás
SDC12-31xx	SMILE időjáráskövető szabályozó	I.	1%	I.	1%	V.	3%

Egyedi helyiség szabályozás legalább 3 zónával

Cikkszám	Megnevezés	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás
SDC12-31xx	SMILE időjáráskövető szabályozó	IV.	2%	IV.	2%	VIII.	5%

Időjárás követő, előremenő hőmérséklet szabályozás - külső szabályozó rendszer által

Ebben az alkalmazási kategóriában csak II. osztály, III. osztály, VI. osztály, VII. osztály lehet

Nincs helyiség hőmérséklet visszacsatolás

Kommunikáció a szabályozó és a kazán között:		Ki/Be kapcsolás		Moduláció - Opentherm	
Kazán égővezérlése:		Ki/Be, vagy modulációs		Modulációs kazán	
Helyiség hőmérséklet érzékelő:		Nincs		Nincs	
Cikkszám	Megnevezés	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás
SDC12-31xx	SMILE időjáráskövető szabályozó	III.	1,50%	II.	2%

Helyiség hőmérséklet visszacsatolással

Cikkszám	Megnevezés	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás
SDC12-31xx	SMILE időjáráskövető szabályozó	VII.	3,50%	VI.	4%

Helyiség hőmérséklet visszacsatolás 3 helyiségből

Cikkszám	Megnevezés	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás
SDC12-31xx	SMILE időjáráskövető szabályozó	VII	3,50%	VIII. *	5%

* Az ErP direktíva nem ad meg időjárás követő, zónaszabályzó rendszerre osztályt és hozzájárulási mértéket az SDC12-31xx vonatkozásában, azonban a VIII. osztály által megadott 5%-os hozzájárulás alkalmazása indokolt.