

Termék információ a 811/2013/EU és 813/2013/EU rendeletek szerint**Termék adatlap** (811/2013/EU rendelet szerint)

(a) A beszállító neve vagy védjegye	Baxi				
(b) A beszállító által adott típusazonosító	Prime 1.24				
(c) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály	A				
(d) Névleges hőteljesítmény, beleértve a rásegítő fűtőberendezés névleges hőteljesítményét is	24	kW			
(e) Szezonális helyiségfűtési hatásfok	93	%			
(f) Éves energiafogyasztás	0	kWh		0	GJ
(g) Zajszint, beltér	50	dB(A)			
(h) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára:	Mielőtt bármilyen telepítési, szerelési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati- és szerelési útmutató előírásait.				

Termékismertető adatlap a 811/2013 EU és a 813/2013 EU rendeletek szerint.

Modell:	Prime 1.24		
Kondenzációs kazán:	Igen		
Alacsony hőmérsékletű (**) kazán:	Nem		
B1 típusú kazán:	Nem		
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés:	Nem	Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel:	Nem
Kombinált fűtőberendezés:	Nem		

Elem	Jel	Érték	Me.
Mért hőteljesítmény	P_{rated}	24	kW
Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hasznos hőteljesítmény			
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	P_4	24,0	kW
A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (**)	P_1	8,0	kW

Elem	Jel	Érték	Me.
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	η_s	93	%
Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hatásfok			
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	η_4	88,0	%
A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (**)	η_1	97,8	%
Kiegészítő fűtőberendezés			
Mért hőteljesítmény	P_{sup}	-	kW
Energiabevitel jellege			

Villamossegédenergia-fogyasztás			
Teljes terhelés mellett	eI_{max}	0,038	kW
Részterhelés mellett	eI_{min}	0,011	kW
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	0,003	kW

Egyéb elemek			
Készenléti hőveszteség	P_{stby}	0,04	kW
A gyújtóéghő energiafogyasztása	P_{ign}	-	kW
Éves energiafogyasztás	Q_{HE}	74	GJ
Hangteljesítményszint, beltéri	L_{WA}	50	dB
NO _x kibocsájtás	NO_x	40,0	mg/kWh

Elérhetőség:	Baxi S.p.A. 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy Via Trozzetti, 20
--------------	---

(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 60 °C-os visszatérő hőmérsékletet, kimenetén pedig 80 °C-os bemeneti hőmérsékletet jelent.

(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőberendezés kimenetén).

Készülék cseréje esetén fontos, hogy megtegye a le- és szétszereléssel kapcsolatos megfelelő óvintézkedéseket, valamint könnyítse meg a készülék egyes alkotóelemeiből keletkező hulladék újrahasznosítását és ártalmatlanítását.

Mielőtt bármilyen telepítési, szerelési vagy karbantartási műveletet végezne, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait.