



MAGYAR MŰSZAKI BIZTONSÁGI HIVATAL

MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG
(TECHNICAL SAFETY AUTHORITY)

ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI OSZTÁLY

Viega GmbH & Co. KG
Ennester Weg 9.
D-57439 Attendorn

Ikt.szám: 5130-01/30000/2005.

Üi: Altnóder Béla

Ü.intézője: Juhász László

Budapest, 2005. október 4.

Tárgy: Határozat

T.Cím által gyártott Viega Magyarország Képviselő /1025. Budapest, Szépvölgyi út 146./ által forgalmazott Profipress-G tip. préselhető és biztonsági SC-Contúrral kialakított rézfittings alkalmazását – az alább felsorolt főbb műszaki adatokkal:

Gyártó: VIEGA, Ennester Weg 9. Attendorn /Németország/

Típus: Profipress G Fittings préselhető alkatrészek, valamint biztonsági SC Contúrral kialakított préselhető réz fittings

Méretek: $d_a = 15, 18, 22, 28, 35, 42$ és 54 mm

Max. üzemi nyomás: 5 bar /PN 5/

Tűzállóság: 650°C -on 30 min-ig vizsgálva 1 bar nyomáson

Környezeti hőmérséklet: -20°C $+70^\circ\text{C}$

Alkalmazható: földgáz, pégégáz, folyékony pégé és tüzelőolaj vezetékekhez, szerelvények csatlakozásához

**- műszaki-biztonságtechnikai szempontból –
JÓ V Á H A G Y O M**

A határozat – változatlan műszaki tartalommal – visszavonásig – érvényes.

Előírom: 1. A szerelvényt el kell látni a gyártó által kiadott „Megfelelőségi Nyilatkozattal”

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatalnak /1253. Bpest, 13. Pf: 73./ kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben a 140/2004. /XII.17./ GKM rendelet 3. § /2/ bekezdése szerint kell megfizetni.

Az eljárás díját 32.000,-Ft-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Műszaki Biztonsági Felügyelőség javára befizetni.

INDOKOLÁS

A kérelemben leírtak, a benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

1. A szerelvények MBF-TMBEF által kiadott biztonságtechnikai behozatali engedélye lejárt. /Eng.szám: 21156-Be/2002./
2. A szerelvény rendelkezik a DVGW – mint független Vizsgáló és Tanúsító Szervezet - DG-4550AU0070 sz. gázbiztonságtechnikai minősítő iratával, valamint a Deutsches Institut für Bautechnik által kiadott 38.4-71 sz. minősítő iratával tüzelőolajra.

A határozatomat a 110/2003. /VII.24./ Korm. Rendeletben biztosított hatósági jogkörömben eljárva hoztam meg.



Altnöder Béla
főosztályvezetőhelyettes