



FixTrend

ACÉLLEMEZ LAPRADIÁTOR

Szerelési útmutató

TILOS A RADIÁTOROK GYÁRI BORÍTÁSÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA A HELYSÉGBEN TÖRTÉNŐ UTÓMUNKÁLATOK BEFEJEZÉSE ELŐTT

1. A FixTrend acéllemez lapradiátorok az európai MSZ EN-422 szabványnak teljes mértékben megfelelnek, valamint a gyártó EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszere és az EN ISO 14001 szabvány szerinti környezet irányítási rendszere szerint készülnek.
2. A megengedett maximális üzemi nyomás: 10 bar. A maximális üzemi hőmérséklet: 120 °C.
3. A radiátorokat szállításkor különösen védeni kell ütődések és karcok ellen.
4. A radiátorok csomagolását nem szabad eltávolítani a helyiségben történő építkezési valamint festési-mázolási munkálatok befejezése előtt.
5. Minden radiátor tartalmazza a szereléshez szükséges egységcsomagot (tipli, csavar, dugó, légtelenítő, tartó). Figyeljünk, hogy a radiátor kicsomagolásakor ezek a tartozékok meglegyenek.
6. A radiátor megfelelő használata érdekében a felszerelést végezze szakember betartva az itt leírtakat valamint az erre vonatkozó jogszabályokat.
7. A radiátor beüzemeléséhez meg kell nyitni a radiátorszelepet. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a fűtési rendszer működik.
8. Ellenőrizzük, hogy melegszik-e a radiátor, ellenkező esetben légtelenítsük a légtelenítő szelep megnyitásával.
9. A korrodálódás megakadályozása érdekében, az üzembe helyezés után a radiátor mindig legyen feltöltve vízzel.
10. A radiátor nem szabad letakarni, megakadályozva a levegő áramlását, befolyásolva ez által a radiátor teljesítményét.
11. A radiátorokat nem szabad fagy hatásának kiténni. Figyelni kell arra, hogy a helyiség hőmérséklete, ahol a radiátor található, ne csökkenjen 0°C alá.
12. A radiátorok tisztítása puha, nedves ruhával valamint folyékony, szemcsementes tisztítószerrel javasolt.
13. Tilos a rendszerben savas összetételű termálvizet használni, ami vegyi reakciót idézhet elő, nagymértékben korrodálva a radiátort.
14. Hálózati vízzel való feltöltés esetén nyomáscsökkentő szelep használata szükséges!
15. Légtelenítés után a légtelenítő kulcsot el kell távolítani.

Zárt fűtési rendszerben történő üzemelés esetén 10 év garancia!



Kizárólagos importőr: Szido Kft.
2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/a.

www.fixtrend.hu